



ATTESTATION D'ESSAI SELON NORME NF P 93 355

DEFINITION DU PRODUIT :

GARDES-CORPS POUR ETANCHEURS SUR Z R150

CONFIGURATION :

- 5 potelets enfichés sur Z R 150
- Une lisse et un filet
- Distance entre potelets = 1500 mm
- Hauteur potelets = 1100 mm

REFERENCE DU RAPPORT DETAILLE :

N° 003054.2601018.1

NORME APPLICABLE :

NF P 93 355 (Octobre 2010)

CHAPITRE CONCERNE :

Essais statique au Chapitres 6.3.1.2 et 6.3.1.3 de la norme NF P 93 355
Ruine du système au Chapitre 6.2.4 de la norme NF P 93 355

CONCLUSION :

L'équipement a supporté les essais décrits au chapitre 6.3.1.2, 6.3.1.3 et 6.2.4 de la norme NF P 93 355.

M. Le Mesle 

<i>FRENEHARD ET MICHAUX</i>	<i>16 / 05 / 2013</i>
<i>003054 2601018.1.S</i>	<i>Page 6 sur 6</i>



**BUREAU
VERITAS**

ATTESTATION D'ESSAI SELON NORME NF P 93 355

DEFINITION DU PRODUIT :

GARDES-CORPS POUR ETANCHEURS SUR Z R250

CONFIGURATION :

- 5 potelets enfichés sur Z R 250
- Une lisse et un filet
- Distance entre potelets = 1500 mm
- Hauteur potelets = 1100 mm

REFERENCE DU RAPPORT DETAILLE :

N° 003054.2601018.1

NORME APPLICABLE :

NF P 93 355 (Octobre 2010)

CHAPITRE CONCERNE :

Essais statique au Chapitres 6.3.1.2 et 6.3.1.3 de la norme NF P 93 355
Ruine du système au Chapitre 6.2.4 de la norme NF P 93 355

CONCLUSION :

L'équipement a supporté les essais décrits au chapitre 6.3.1.2, 6.3.1.3 et 6.2.4 de la norme NF P 93 355.

M. Le Mesle 

<i>FRENEHARD ET MICHAUX</i>	<i>16 / 05 / 2013</i>
<i>003054 2601018.1.S</i>	<i>Page 2 sur 6</i>



BUREAU
VERITAS

ATTESTATION D'ESSAI SELON LA NORME NF E93-355 (Octobre 2010)

DEFINITION DU PRODUIT :

PROTECTION PERIPHERIQUE POUR ETANCHEUR P2315-P2320-P3751

CONFIGURATION :

Potelets, supports et lisses installés selon les prescriptions décrites dans la norme NF P93-355 (Octobre 2010) et annexe A1 (Avril 2012).

Voir fiche d'essai détaillée dans le rapport BUREAU VERITAS N°**8045497/19/1**

Essai réalisé chez FRENEHARD.

NORME APPLICABLE :

NF P93-355 (Octobre 2010)
Annexe A1 NF P93-355 (Avril 2012)

CHAPITRE CONCERNE :

6.3 Essais des protections périphériques suivant la norme NF P93-355 (Octobre 2010) :

- Chapitre 6.3.1.1 : Précharge pour tous les cas.
- Chapitre 6.3.1.2 : Mesure au droit du montant.
- Chapitre 6.3.1.3 : Mesure au droit au droit de la lisse haute.

CONCLUSION :

L'équipement a supporté les essais comme décrits dans la norme NF E93-355 (Octobre 2010).