



ATTESTATION D'ESSAI SELON NORME NF P 93-355

DEFINITION DU PRODUIT :

POTELETS BLOQUEURS POUR ETANCHEUR SUR SUPPORT
POTELETS GAC (PLATINES)

CONFIGURATION :

- Distance entre potelets = 1500 mm
- Hauteur potelets = 1100 mm
- Une lisse et un filet
- 5 potelets enfichés sur platine (2 vis placées dans l'axe central)

REFERENCE DU RAPPORT DETAILLE :

N° 003054.2284246/1/1/rév. 1

NORME APPLICABLE :

NF P 93-355 (Octobre 2010)

CHAPITRE CONCERNE :

Essais de résistance au Chapitre 6.3.1 de la norme NF P 93-355
Ruine du système au Chapitre 6.2.4 de la norme NF P 93-355

CONCLUSION :

L'équipement a supporté les essais décrits au chapitre 6.3.1 et 6.2.4 de la norme NF P 93-355

<i>FRENEHARD ET MICHAUX</i>	<i>02 / 03 / 2011</i>
<i>003054 2284246 / 1/ 1 / S / rév. 1</i>	<i>Page 2 sur 7</i>